

Положение принято
на педагогическом совете
« 02 » апреля 2014г.



Утверждаю.
Директор
школы – интерната:  /Ф.А.Урубков /

**Положение
по противопожарной безопасности ОГБОУ «Лесно – Конобеевская
специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа – интернат»**

I. Общие положения.

- 1.1. Настоящее положение разработано на основе ФЗ №123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- 1.2. Обеспечение пожарной безопасности в образовательном учреждении включает в себя три основных направления деятельности:
 - предупреждение, т.е. профилактика пожаров;
 - создание условий для своевременного обнаружения пожара и спасения людей и имущества;
 - обеспечение условий для успешной ликвидации возможных пожаров.
- 1.3. Ответственность за пожарную безопасность в школе – интернате возложена на директора ОГБОУ «Лесно – Конобеевская школа – интернат».
- 1.4. Администрацией школы на случай возникновения пожара разрабатываются план мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности, план действий и эвакуации детей и персонала с чётким распределением обязанностей между обслуживающим персоналом и обучающимися старших классов в случае возникновения пожара.
- 1.5. Для учебных кабинетов, мастерских, библиотеки разрабатываются противопожарные инструкции.
- 1.6. Администрация знакомит весь персонал и обучающихся с планом эвакуации и периодически проводит инструктаж о порядке действий в случае пожара. Занятия проводятся как теоретические, так и практические.
- 1.7. Установление и оформление новогодних ёлок допускается с обязательным выполнением действующих противопожарных правил и инструкций.
- 1.8. Помещения школы – интерната должны быть обеспечены средствами пожаротушения по установленным нормам. Средства пожаротушения должны содержаться всегда в исправном состоянии и использоваться только по прямому назначению. Персонал должен быть обучен умению пользоваться первичными средствами пожаротушения.
- 1.9. Школа – интернат должна быть оборудована пожарной сигнализацией, которая должна быть в исправном состоянии.
- 1.10. В школе – интернате по приказу директора создаётся добровольная пожарная дружина.
- 1.11. При проведении массовых мероприятий директором издаётся соответствующий приказ с возложением ответственности на дежурных работников образовательного учреждения.

II. Содержание помещений по правилам противопожарной безопасности.

- 2.1. Запрещено хранить какие – либо предметы, бытовой мусор на лестничных клетках, в коридорах и вестибюлях. Коридоры и проходы к лестничным клеткам, аварийные выходы должны быть всегда свободными.
- 2.2. Запрещается:

- сдавать часть помещений школы – интерната в аренду без согласования органов Госпожнадзора;
- приспособлять чердачные помещения под склады, архивы и хранить на чердаках горючие и другие материалы;

- засыпать чердаки для утепления перекрытий горючими материалами;
- устраивать кладовки и развешивать под лестничными маршами.
- 2.3. Все изменения, связанные с перепланировкой, в обязательном порядке согласовываются со службой пожарной безопасности.
- 2.4. Проводить обработку чердачных помещений не реже 1 раза в три года.
- 2.5. Двери, ведущие с лестничных клеток на чердаки, должны быть заперты. Ключи от запертых дверей должны храниться у завхоза.
- 2.6. Курить и пользоваться открытым огнём в школе запрещается.
- 2.7. В школе – интернате оборудуется противопожарный щит.
- 2.8. Проживание обслуживающего персонала и других лиц (помимо воспитанников) в помещениях школы – интерната запрещается.

III. Содержание электрооборудования и нагревательных приборов в школе – интернате.

- 3.1. В школе – интернате разрешается пользоваться только электрическим освещением.
- 3.2. Вся электросеть должна постоянно находиться в исправном состоянии, о неисправностях немедленно докладывать администрации.
- 3.3. Для защиты электросети должны применяться предохранители промышленного изготовления.
- 3.4. Не разрешается вешать одежду и другие предметы на выключатели, ролики, электропроводку, а также закрывать или заклеивать электропровода и арматуру обоями, бумагой и плакатами.
- 3.5. Применение электроплиток в классах и спальнях не разрешается.
- 3.6. Оставлять включенные электроприборы без надзора или поручать надзор за ними детям запрещается.

IV. Содержание учебных мастерских.

- 4.1. Всё силовое и осветительное электрохозяйство должно соответствовать требованиям правил устройства электроустановок и должно быть обеспечено нормальной электрозащитой, соответствующей допустимой нагрузке.
- 4.2. Станки, верстаки, рабочие столы и прочее оборудование в помещениях мастерских не должно загромождать проходов и выходов из помещения. Ширина основных проходов должна быть не менее одного метра.
- 4.3. Устройство фанерных или дощатых неоштукатуренных кладовок в мастерских запрещается.
- 4.4. Включение и выключение электродвигателей, вентиляционных установок и других приборов без надзора преподавателя запрещается.
- 4.5. Хранение легковоспламеняющихся жидкостей, необходимых для работы в мастерских, допускается только в ограниченных количествах и в металлических шкафах или ящиках.
- 4.6. Промасленный обтирочный материал должен в процессе работы собираться в металлические ящики с крышками, а по окончании работы удаляться.
- 4.7. По окончании занятий помещения мастерских должны очищаться от производственных отходов и осматриваться руководителем занятий, а электросеть должна быть обесточена.
- 4.8. В помещениях мастерских должны иметься следующие средства пожаротушения: огнетушители, ящики с сухим просеянным песком.
- 4.9. При обнаружении пожара необходимо:
 - сообщить в пожарную охрану по телефону «001» или «112», указав адрес объекта;
 - до прибытия пожарных подразделений организовать эвакуацию детей в безопасное место и принять меры по тушению пожара первичными средствами (огнетушители, ПК).